

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana

1) Iepirkuma priekšmeta I daļa – Objekti - Rīgā

Nr. p.k	Objektu adreses	Apsardzes veids	Apsardzes noteikumi
1.	Brīvības bulvāris 32, Rīga	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija• Trauksmes poga
2.	Sarkandaugavas iela 30, Rīga	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija• Trauksmes poga
3.	Lāčplēša iela 106/108, Rīga	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija• Trauksmes poga
4.	Vecpilsētas iela 7, Rīga	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija

2) Iepirkuma priekšmeta II daļa - Āraišu arheoloģiskais muzejparks

Nr. p.k	Objekta adrese	Apsardzes veids	Apsardzes noteikumi
1.	Āraišu ezerpils, Drabešu pagasts, Amatas novads	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija• Trauksmes poga

3) Iepirkuma priekšmeta III daļa - Objekts – Tautas frontes muzejs*

Nr. p.k	Objekta adrese	Apsardzes veids	Apsardzes noteikumi
1.	Vecpilsētas iela 13/15, Rīga	Tehniskā apsardze	<ul style="list-style-type: none">• Apsardzes signalizācija• Ugunsdrošības signalizācija• Trauksmes poga

*Attiecībā uz iepirkuma priekšmeta trešo daļu „Objekts – Tautas frontes muzejs” pasūtītājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma līguma noslēgšanas

Tehniskās prasības
(attiecināmas uz visiem objektiem)

1. Nodrošināt lietošanā esošo ēku un telpu nepārtrauktu tehnisko apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.
2. Nodrošināt apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas un trauksmes pogu iekārtu darbību arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā.
3. Nodrošināt apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas un trauksmes pogas iekārtu tehnisko pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij un signāla raidītāja uzstādīšanu nepieciešamības gadījumā.
4. Ja izpildītājs uzskata, ka, lai sniegtu pakalpojumu, nepieciešams uzlabot objektu tehniskās apsardzes sistēmu, finanšu piedāvājumā pretendents jāiekļauj nepieciešamo uzlabojumu izmaksas un jāiesniedz nepieciešamo uzlabojumu sarakstu un veicamo remontdarbu un materiālu tāmi par katru objektu.
5. Nodot pasūtītāja pilnvarotajai personai jebkura veida tehnisko dokumentāciju par objekta apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu un sistēmu darbību, izpildītāja veiktajiem uzlabojumiem, apkopi un remontu, kā arī nodrošināt pasūtītāja pilnvarotajai personai iespēju ar šiem dokumentiem iepazīties uz vietas.
6. 3 (trīs) dienu laikā pēc pakalpojumu līguma izpildes uzsākšanas sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotajai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar tehniskās apsardzes (t.sk. ugunsdrošības signalizācijas un trauksmes pogas) iekārtām un instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā.
7. Operatīvi – **ne ilgāk kā 10 (desmit)** minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par objektā konstatēto vai notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai.
8. Veikt objekta apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu uzraudzību, to regulāru tehnisko apkopi vai to remontu pēc veicamo darbu tāmes un izpildes

termiņa saskaņošanas ar pasūtītāju, nodrošinot attiecīgos ierakstus objekta žurnālā, un iesniegt nodošanas-pieņemšanas aktus.

9. 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos pēc pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma nodrošināt apsardzes signalizācijas apkopi un 1 (vienu) reizi katru mēnesi nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas apkopi un sistēmas pārbaudi.
10. Ārkārtas gadījumā (ugunsgrēks, avārija u.c.) izpildītājs nodrošina fizisko apsardzi uz nepieciešamo laiku.
11. Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, lai būtu iespējams atpazīt to piederību.
12. Pasūtītāja darbinieku apmācība apsardzes iekārtu izmantošanā pēc nepieciešamības saskaņā ar pasūtītāja pilnvarotās personas uzaicinājumu.
13. Savlaicīgi informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību.
14. Fiziskās apsardzes nodrošināšana apsardzes vai ugunsdrošības signalizācijas bojājumu gadījumā.
15. Tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.
16. Nepamatota izsaukuma gadījumā, līgumsods nedrīkst pārsniegt 20EUR (divdesmit eiro) bez PVN.
17. Pasūtītājam ir tiesības, slēdzot pakalpojuma līgumu, atteikties no plānotā pakalpojuma objektā (vienā vai vairākos) – apsardzes signalizācija.